

공사감리일지(2026-04-07)

프로젝트: LMGEI 표준 건축허가 신축공사 샘플 | 문서번호: - | 상태: DRAFT — 배포 전(초안, 정식 배포본 아님)

공사감리일지

일련번호: DEMO-003 | 공사명: LMGEI 표준 건축허가 신축공사 샘플 | 작성일: 2026-04-07 | 날씨: 맑음

공종	감리착안사항	감리내용
기초철근공사	기초철근 배근간격·피복두께 확인	기초 철근 배근상태 확인

특기사항: 지적사항 발생, 하단 참조

지적사항 및 처리결과: [DEMO] 일부 구간 철근 피복두께 부족 지적 → 시정조치 요청(시정조치 샘플 1건과 연결)

공사감리자·감리원(서명): 테스트 건축사보